

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN





معلومات المولدات العامة

مولد كهرباء	تردد	الجهد الكهربائي	عامل القوى	سرعة	محرك ديزل	المولد	مخرج المولد
نموذج	هرتز	الخامس	Cos Q	دورة في الدقيقة	علامة	نموذج	كيلو فولت أمبير
144,5	80,0	100,0	0.8	1500	JCN	G125JC	وضع الاستعداد
131,4	72,7	90,9	0.8	1800	JCN	G125JC	سحب أولى
92,0	50,9	63,6	0.8	1800	JCN	G125JC	سحب المستمر
144,5	80,0	100,0	0.8	1500	JCN	G125JC	وضع الاستعداد
131,4	72,7	90,9	0.8	1800	JCN	G125JC	سحب أولى
92,0	50,9	63,6	0.8	1800	JCN	G125JC	سحب المستمر

- المبرد الاستوائي 50 درجة مئوية - فلتر الوقود مع فاصل الماء والجسيمات - استهلاك وقود منخفض - دعم المنتج من الدرجة الأولى - الخدمات الفنية ودعم الصيانة في جميع أنحاء العالم - مجموعة واسعة من قطع الغيار بأسعار معقولة - جودة عالية وتكنولوجيا موثوقة - خبرة نصف قرن في تصنيع المولدات - انخفاض استهلاك الزيت	- محركات ديزل بتقنية وجودة متطورة - مولدات ذات تقنية وجودة متطورة - انبعاثات عادم منخفضة - لوحة تحكم مناسبة للتطبيق المرن - كابينة مدمجة وعازلة للصوت حاصل على براءة اختراع - تكلفة تشغيل منخفضة - مناسبة للأحمال الثقيلة - المتانة - مستوى ضوضاء منخفض
--	---

(ESP) الطاقة الاحتياطية :

ESP قابل للتطبيق لتوفير طاقة احتياطية طوال مدة انقطاع التيار الكهربائي. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف. لا يُسمح تحت أي ظرف من الظروف بتشغيل المحرك بالتوازي مع الأداة المساعدة في وضع الاستعداد. يجب تطبيق هذا التصنيف حيثما يتوفر مصدر طاقة موثوق. يجب أن يكون حجم المحرك المصنف على أنه وضع الاستعداد مناسباً لمتوسط عامل تحميل بحد أقصى 70٪ و 200 ساعة تشغيل سنوياً. يتضمن ذلك أقل من 25 ساعة في السنة بقدرة الاستعداد المقدرة. لا ينبغي أبداً تطبيق التصنيفات الاحتياطية باستثناء حالات انقطاع التيار الكهربائي الطارئة. لا يُعتبر انقطاع التيار الكهربائي المتفاوض عليه بموجب عقد مع شركة مرافق حالة طارئة

الطاقة الرئيسية (PRP):

في شكل إحدى الفئتين التاليتين: Prime Power قابل للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بدلاً من الطاقة المشتراة تجارياً. يجب أن تكون إمدادات

وقت التشغيل غير المحدود للطاقة الأولية (ULTP):

يتوفر (Prime Power) لعدد غير محدود من الساعات سنوياً في تطبيق تحميل متغير. يجب ألا يتجاوز الحمل المتغير 70٪ من الطاقة الرئيسية المقدرة خلال أي فترة تشغيل تبلغ 250 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 10٪ من الطاقة الزائدة 25 ساعة في السنة. تتوفر قدرة تحميل زائد بنسبة 10٪ لمدة ساعة واحدة على مدى فترة تشغيل تبلغ 12 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 10٪ من الطاقة الزائدة 25 ساعة في السنة.

الطاقة الأولية للتشغيل لفترة محدودة (LTP)

LTP محدود الوقت (Prime Power) متاح لعدد محدود من الساعات في تطبيق بدون تحميل متغير. الغرض منه هو الاستخدام في الحالات التي يتم فيها التعاقد على انقطاع التيار الكهربائي، كما هو الحال في تقليص طاقة المرافق. يمكن تشغيل المحركات بالتوازي مع المرافق العامة حتى 750 ساعة في السنة بمستويات طاقة لا تتجاوز أبداً تصنيف Prime Power. ومع ذلك، يجب أن يدرك العميل أنه سيتم تقليل عمر أي محرك من خلال هذه العملية المستمرة ذات الحمل العالي. أي عملية

تصنيف الطاقة المستمر (COP):

COP هي الطاقة التي يمكن للمحرك الاستمرار في استخدامها وفقاً للسرعة المحددة والظروف البيئية المحددة خلال فترة الصيانة العادية المنصوص عليها في المصنع. وإمدادات الطاقة المستمرة قابلة للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بحمل ثابت 100٪ لعدد غير محدود من الساعات في السنة. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف.

يرجى الانتباه إلى النقاط التالية عند اختيار وتشغيل المولد الكهربائي

* (Prime Power) يمكن تشغيل المولدات بشكل مستمر عند 70٪ من القدرة الأساسية -

بشرط أن يتم إجراء جميع أعمال الصيانة في الوقت المحدد باستخدام قطع الغيار الأصلية و*الزيوت عالية الجودة* الموصى بها من قبل الشركة المصنعة

لا يُنصح بتشغيل المولدات بأقل من 50٪ من القدرة الأساسية، حيث قد يؤدي ذلك إلى استهلاك مفرط للزيت مما يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للمحرك

*في حال كانت حاجتك 1000 ك.ف.أ أو أكثر، من الأفضل استخدام أنظمة تزامنية





تحتوي على 2 إلى 3 مولدات لضمان العمل المتواصل في حال حدوث عطل وتوزيع عمر الاستخدام بالتساوي بين المولدات (Synchronic Systems)

الالتزام بهذه النقاط يوفر لك ميزة عند شراء وتشغيل المولد بكفاءة واستمرارية

أبعاد المولد والرسومات التقنية



مولد مع كابينة عزل	مولد مفتوح	القيم
1000	700	العرض مم
3000	1900	الطول مم
1380	1562	ارتفاع مم
1200	1024	وزن صافي كـ
223	161	سعة خزان الوقود L



رمز	مفتوح	كابينة عزل
L	2250	3000
W	800	1000
H	1600	1500
S	-	80
A	620	
B	720	
C	755	
D1		600
D2		600
D3		600
D4		600
D5		600

استهلاك الوقود

Hz - 1800 rpm 60	Hz - 1500 rpm 50	النسبة المئوية للقوة الأساسية
I/hr	I/hr	
22,31	22,31	%110
20,20	20,20	%100
15,53	15,53	%75
10,20	10,20	%50

الإعدادات وتقنيات المحرك

عامة		
عدد الاسطوانات	4	
ترتيب	عمودي ، في الخط	
امتصاص	شاحن توربيني	
نظام الاحتراق	حقن مباشر	
نسبة الضغط	17.3:1	
الفجوة	105	mm
سمة	124	mm
تحول	4,3	L
نوع التحكم	إلكتروني	
طبقة التحكم	G3	
دوران	عكس عقارب الساعة	
تحكم جانبي	1-3-4-2	
اصدار	Tier II	
لحظات الدوران القصور الذاتي		
محرك	1,68	Kg - m ²
دولاب الموازنة	1,21	Kg - m ²
تقييم الأداء		
انخفاض السرعة	0,5≤	%
نطاق سرعة الحالة المستقرة	0,5≤	%
الفلاتر		
فلتر هواء	نوع جاف ، قابل للاستبدال	
فلتر الوقود	مع فاصل المياه	
فلتر النفط	نوع العنصر ، مصيدة الجسيمات	
غلاف دولاب الموازنة وربط مرن		
مبيت دولاب الموازنة	3	SAE (J620)
قرص توصيل مرن	11,5	(") Inch
شروط الاختبار		
درجة الحرارة المحيطة	25	%
الضغط الجوي	100	KPa
الرطوبة النسبية	30	(%)Rh
الأعلى. مقاومة دخول التشغيل	5	KPa
حد ضغط العادم	10	KPa
درجة حرارة الوقود (مضخة مدخل الوقود)	2±38	C°
الابعاد الكلية		
طول*	1388	mm
عرض	780	mm
ارتفاع	1000	mm
الوزن الجاف	430	kg
من الطرف الأمامي للمبرد إلى الطرف الخلفي لمرشح الهواء.		
مروحة التهوية		
قطر الدائرة	500	mm
نسبة القيادة	1,9:1	
عدد الشفرات	7	
مواد	بلاستيك	
نوع	Blowing	

الإعدادات وتقنيات المحرك

نظام التبريد		
نوع المبرد	50°C	الاستوائية
إجمالي سعة المبرد	L	30
أقصى درجة حرارة مخرج المبرد	°C	103
الأعلى. مثقوب. مقاومة للتدفق. (نظام التبريد والأنايب)	bar	0,5
تحذير درجة حرارة سائل التبريد القصوى	°C	95
درجة الحرارة العليا لإغلاق المبرد	°C	98
ترموستات - الفتح الأولي	°C	72
عملية الترموستات	°C	80
درجة الحرارة - مفتوحة بالكامل	°C	80
تسليم مضخة المبرد	m ³ / h	2,48
أدنى ضغط أمامي	bar	0,15
مضخة المبرد	m ²	0,31
سطح المبرد	Row	3
خطوط	Per / Inch	15,5
كثافة المصفوفة	مواد	الألومنيوم
عرض المصفوفة	mm	530
ارتفاع المصفوفة	mm	590
تعديل ضغط Cap	kPa	90
تقدير احتياطي تدفق هواء التبريد	kPa	0,125
أنبوب تسخين مسبق للمحرك (مع مضخة الدوران)	W	1500
نظام التشحيم		
النظام الكلي	L	13
أدنى مستوى للزيت	L	11
درجة حرارة التشغيل المقدرة للمحرك	°C	40
ضغط زيت التشحيم (السرعة المقدرة)	bar	5
يفتح صمام التنفيس	kPa	250-400
نسبة استهلاك الزيت / الوقود	%	≤1,63
درجة حرارة الزيت العادية	°C	120
نظام كهربائي		
الجهد الكهربائي	V	12
المدخل	kW	4,2
أمبير خرج المولد	A	42
جهد خرج المولد	V	14
قدرة البطارية	Ah	85

معدلات قوة محرك الديزل الداخلي

GII	سلسلة المحركات		JC18	عائلة المحرك		G125JC		نوع المحرك	
قوة المحرك				خرج المولد النموذجي (صافي)					
Net		Cross				نوع العملية		سرعة rpm	
Hp	KWm	Hp	KWm	kWe	kVA				
102,8	90,0	126,2	94,0	80,6	100,7	Stand By(Maximum)		1500	
108,7	81,0	114,1	85,0	72,5	90,6	Prime			
102,8	90,0	126,2	94,0	80,6	100,7	Stand By(Maximum)		1800	
108,7	81,0	114,1	85,0	72,5	90,6	Prime			

معايير مطابقة محرك الديزل

PRIME	STAND BY		50 HZ @ 1500 R/MIN
86,0	95,0	kW	إجمالي قوة المحرك
82,0	91,0	kW	صافي قوة المحرك
2,2	2,2	kW	استهلاك طاقة المروحة (محرك بكرة الحزام)
2,3	2,3	kW	فقدان الطاقة الأخرى
1,51	1,67	MPa	متوسط الضغط الفعال
7,22	7,22	m ³ / min	كمية تدفق الهواء
528	580	°C	حد درجة حرارة العادم
19,25	21,17	m ³ / min	تدفق العادم
6,10	6,40		زيادة نسبة الضغط
6,5	6,5	m / s	متوسط سرعة المكبس
149,0	149,0	m ³ / min	تدفق هواء مروحة التبريد
91	101	kVA	إنتاج الطاقة النموذجية للمولد
PRIME	STAND BY		الطرد الحراري
220,0	244,0	kW	الطاقة في الوقود (حرارة الاحتراق)
85,0	94,0	kW	إجمالي الحرارة إلى الطاقة
59,7	66,3	kW	الطاقة للتبريد وزيت التشحيم
-	-	kW	القدرة على تبديد الحرارة *
69,1	76,8	kW	الطاقة للاستنفاد
6,4	7,0	kW	الحرارة الإشعاعية
* نظام تبريد داخلي			

معايير مطابقة محرك الديزل

PRIME	STAND BY		60 HZ @ 1800 R/MIN
86,0	95,0	kW	إجمالي قوة المحرك
82,0	91,0	kW	صافي قوة المحرك
2,2	2,2	kW	استهلاك طاقة المروحة (محرك بكرة الحزام)
2,3	2,3	kW	فقدان الطاقة الأخرى
1,36	1,49	MPa	متوسط الضغط الفعال
7,73	7,73	m ³ / min	كمية تدفق الهواء
570	621	°C	حد درجة حرارة العادم
20,70	22,65	m ³ / min	تدفق العادم
6,70	6,90		زيادة نسبة الضغط
7,8	7,8	m / s	متوسط سرعة المكبس
159,0	159,0	m ³ / min	تدفق هواء مروحة التبريد
91	101	kVA	إنتاج الطاقة النموذجية للمولد
PRIME	STAND BY		الطرد الحراري
233,1	261,2	kW	الطاقة في الوقود (حرارة الاحتراق)
87,8	100,6	kW	إجمالي الحرارة إلى الطاقة
64,2	70,9	kW	الطاقة للتبريد وزيت التشحيم
0,0	0,0	kW	القدرة على تبديد الحرارة *
74,4	82,2	kW	الطاقة للاستنفاد
6,8	7,5	kW	الحرارة الإشعاعية
			* نظام تبريد داخلي

المواصفات والمعايير التقنية للمولد JCB



الاعدادات التقنية للمولد			
ذاتي التحريض	نظام التحكم الميداني	H	فئة العزل
SX460	معايير	AVR نموذج (N° 6) - 3/2	لا يوجد لف
1 ±	%	تنظيم الجهد	12
(IN 3) %300	sec 10	تيار مستمر للدائرة القصيرة	IP 23
5 >	%	Toplam Harmonic (*) TGH / THC	1000 m
50 >		شكل الموجة	2250 r/min
2 >	%	نيما = TIF - (*)	0.216 sec/m ³
2RZ-6309	Roller	شكل الموجة	-
نحاس	%100	CIE = THF (*)	لا
		تحمل بدون محرك	نحاس
		لف الجزء الثابت	100 %
			معرك المتداول
			لف الجزء الدوار

50 Hz – 231 - 400V CosQ 0,8 – 1500 rpm

الاعدادات المولد																			
استخدام قيسي للمولد								استخدام اختياري للمولد											
UC274C		STAMFORD		TAL044C		LEROY-SOMER		JCB 225M2		JOENERGY		نموذج العلامة التجارية							
Stand By				مستمر				مهمة											
C°27				C°40				°C				الوسط الخارجي							
H / 163° K				H / 125° K				°C				فئة / درجة الحرارة. يصعد							
Phase 1		415/240		400/231		380/220		Phase 1		415/240		400/231		380/220		V		الاندفاع التسلسلي (V)	
220		208/120		200/115		190/110		220		208/120		200/115		190/110		V		نجمة متوازية (V)	
230		240		230		220		230		240		230		220		V		سلسلة دلتا (V)	
-		103,8		100,0		100,0		-		94,0		91,0		91,0		kVA		انتاج الطاقة	
-		82,4		80,0		80,0		-		75,2		72,8		72,8		kW		انتاج الطاقة	

60 Hz – 277 - 480V CosQ 0,8 – 1800 rpm

الاعدادات المولد													
استخدام قيسي للمولد													
استخدام اختياري للمولد													
UC224F		STAMFORD		TAL044A		LEROY-SOMER		225M1		JOENERGY		نموذج العلامة التجارية	
Stand By						مستمر						مهمة	
C°27						C°40				°C		الوسط الخارجي	
H / 163° K						H / 125° K				°C		فئة / درجة الحرارة. يصعد	
Phase1	480/277	440/254	416/240	Phase1	480/277	440/254	416/240	V	الاندفاع التسلسلي (V)				
-	240/138	220/127	208/120	-	240/138	220/127	208/120	V	نجمة متوازية (V)				
240	277	254	240	240	277	254	240	V	سلسلة دلتا (V)				
-	101,0	96,0	91,0	-	92,0	87,0	83,0	kVA	انتاج الطاقة				
-	80,8	76,8	72,8	-	73,6	69,6	66,4	kW	انتاج الطاقة				

تنبيهات وحدة التحكم

خطأ في الإقلاع
خطأ في التوقف
خطأ لأقط مغناطيسي
خطأ في شحن المولد
حمولة غير متوازنة
إنذار وقت الصيانة
سرعة منخفضة
كابل مستشعر الزيت المكسور
ارتفاع درجة حرارة الزيت (اختياري)
مستوى وقود منخفض (اختياري)
الجهد العالي للبطارية
جهد بطارية منخفض
ارتفاع درجة حرارة الماء
يمكن أن أخطاء الناقل الإلكتروني (ECU)

عطل التوقف في حالات الطوارئ
مولد عالي التردد
مولد منخفض التردد
حمولة منخفضة
زيادة التيار
تيار غير متوازن
جهد المولد المنخفض
مولد عالي التردد
خطأ في تسلسل المرحلة
الزائد
انخفاض منسوب المياه (اختياري)
انخفاض ضغط الزيت
انخفاض درجة حرارة الماء
مستشعر الحرارة المكسور
قوة عكسية
السرعة العالية

مواصفات لوحة التحكم



- تحميل محطة الإخراج - بسبار
- صمامات حماية النظام
- TMS / مفتاح الإخراج - اختياري
- شاشة عرض LCD تخطيطي
- إضاءة خلفية 64*128 pixels
- تتابع التحكم

- لوح من ألواح الصلب مع غطاء قابل للقفل
- ATS / لوحة التحويل التلقائي - اختياري
- وحدة التحكم
- شاحن بطارية
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- كتلة اتصال المحطة

وحدة التحكم المعلومات الفنية

Trans-MIDIAMF.232.GP	علامة تجارية	JO ENERGY	علامة تجارية
IP65 من الأمام	فئة الحماية	.120mmx94mm	أبعاد
mètres d'altitude 2000	الظروف البيئية	.gr 260	الوزن
C to +70°C 20-	درجة الحرارة المحيطة	.Max. %90	الرطوبة المحيطة
32V - 8	قياس جهد البطارية	V 32 - 8	جهد إمداد بطارية DC
V phase -Neutral, 5 - 99,9 300 - 3 Hz	قياس الجهد الكهربائي	Hz 99,9 - 5	تردد الشبكة
Hz 99,9 - 5	تردد المولد	V 300 - 3	قياس جهد المولد
مستمر	وقت العمل	5A	محول التيار الثانوي
210mA &12V, 105mA &24V Nominal 2.5W	إثارة المولد الشحن	V 32 - 8	شحن قياس جهد المولد
1300ohm - 0	قياس المرسل التناظري	RS-232	واجهة الاتصالات
5A & 250V	خرج تتابع الموصل الرئيسي	5A & 250V	خرج تتابع قواطع المولد
DC مع امدادات الطاقة 1A	بدء مخرجات الترانزستور	DC مع امدادات الطاقة 1A	مخرجات الترانزستور الملف اللولبي
DC مع امدادات الطاقة 1A	شكلي - 4 نواتج ترانزستور	DC مع امدادات الطاقة 1A	شكلي - 3 نواتج الترانزستور

وظائف وحدة التحكم






التحكم في مستوى الجهد الكهربائي	التحكم في مستوى جهد المولد	ثلاث مراحل حماية المولد	ثلاث مراحل وظيفة AMF	بوق الإنذار
التحكم في مستوى تردد التيار الكهربائي	التحكم في مستوى تردد المولد	- جهد عالي / منخفض	- تردد عالي / منخفض	التحكم في ترموستات أنبوب التسخين
التحكم في خيارات تشغيل المحرك	التحكم في مستوى المولد الحالي	- تردد عالي / منخفض	- جهد عالي / منخفض	Modbus and SNMP
التحكم في خيار إيقاف تشغيل المحرك	التحكم في مستوى مسحوق المولد	- عدم تناسق التيار / الجهد	- ارتفاع / انخفاض درجة حرارة الماء	ساعة العمل
التحكم في مستوى سرعة المحرك (RPM)	جدول عمل المولد والتحكم في التوقيت	- زيادة التيار / زيادة الحمل	- حمولة عالية / منخفضة	تسرب أرضي
وقت خيارات جهد البطارية	فحص أجهزة مراقبة ضغط الزيت	التحكم في الحرارة الزائدة	التيار الكهربائي ، مولد التحكم ATS	مودم تناظري
تحقق من أوقات خدمة المحرك تحقق من أوقات خدمة المحرك	مدخلات ومخرجات تناظرية قابلة للتكوين	1 مرحلة أو 3 مراحل ، اختيار المرحلة	التيار الكهربائي ، الجهد ، عرض التردد	إيثرنت ، USB ، RS232 ، RS485
واجهات اتصالات GPRS, GSM	احتفظ بسجلات الأخطاء للأحداث الماضية	إعداد المعلمة عبر وحدة التحكم	ضبط المعلومات عبر الكمبيوتر	اختيار حماية إنذار / إيقاف
سرعة المحرك ، الجهد ، الأرض	مدخلات ومخرجات رقمية قابلة للبرمجة	درجة حرارة الماء التيار والتردد	ساعات العملية تسلسل المرحلة	قوة البطارية ضغط الزيت





مواصفات المظلة العازلة للصوت والإطار الأساسي (الهيكل)



- تصميم ولون JCB Energy خاص ومسجل
- الجودة A1 DKP / HRU / الصلب المجلفن
- تطور حساس على فرائم الضغط الأوتوماتيكية
- القطع الدقيق على الخرامة الأوتوماتيكية ومنضدة الليزر
- اللحام الحساس على منضدة اللحام الروبوتية
- تقنية التنظيف الكيميائي بالنانو قبل الطلاء
- طلاء آلي بطلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- تجفيف وتثبيت في الأفران عند درجة حرارة 200 درجة مئوية
- اختبار الملح لمدة 1500 ساعة
- عزل الصوف الزجاجي فئة A1 مادة 50- / 500+ درجة مئوية
- طلاء خاص على الصوف الزجاجي
- مستوى صوت أفضل (في ديسيبل)
- اختبارات درجة الحرارة
- ملحقات مضادة للصدأ
- موصلات مخرج الكابلات وغدد الكابلات
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- مقياس مستوى الوقود
- قابس تصريف الوقود
- مدخل الوقود ومخمدات العودة
- اختبار النفاذية لخزان الوقود
- جبل المطاط فراغ
- جودة عالية للطقس
- ممتص صدمات عالي الجودة
- غطاء فتحة تعبئة الوقود (مع فتحة تهوية)
- معدات الرفع والنقل
- كاثمات صوت العادم الداخلية (كاثمات الصوت)
- كاثمات الصوت الخارجية (كاثمات الصوت)
- غطاء فتحة تعبئة ماء الرادياتير
- خزان الوقود اليومي، خزان الوقود الخارجي

تاداهشلا





JCBENERGY
GENERATOR



CE -VERTA-106188
-VERTA-106189

www.jcbenergy.com