

# JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN





231 / 400 V – 50 Hz

## معلومات المولدات العامة

| مولد كهرباء | تردد | الجهد الكهربائي | عامل القوى | سرعة            | محرك ديزل   | المولد |
|-------------|------|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------|
| نموذج       | هرتز | الخامس          | Cos Q      | دورة في الدقيقة | علامة       | سلسلة  |
| JVP 720     | 50   | 400/231         | 0.8        | 1500            | Volvo Penta | 355M1  |
|             |      |                 |            |                 | TWD1644GE   | JCB    |

## مخرج المولد

| التشغيل       | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | أمبير   |
|---------------|-----------------|---------|---------|
| وضع الاستعداد | 720,0           | 576,0   | 1.040,5 |
| سحب أولي      | 654,5           | 523,6   | 945,9   |
| سحب المستمر   | 458,2           | 366,5   | 662,1   |

50 Hz

## **(ESP) الطاقة الاحتياطية :**

ESP قابل للتطبيق لتوفير طاقة احتياطية طوال مدة انقطاع التيار الكهربائي. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف. لا يُسمح تحت أي ظرف من الظروف بتشغيل المحرك بالتوازي مع الأداة المساعدة في وضع الاستعداد. يجب تطبيق هذا التصنيف حيثما يتوفر مصدر طاقة موثوق. يجب أن يكون حجم المحرك المصنف على أنه وضع الاستعداد مناسباً لمتوسط عامل تحميل بحد أقصى 70% و200 ساعة تشغيل سنوياً. يتضمن ذلك أقل من 25 ساعة في السنة بقدر الاستعداد المقدر. لا ينبغي أبداً تطبيق التصنيفات الاحتياطية باستثناء حالات انقطاع التيار الكهربائي الطارئة. لا يُعتبر انقطاع التيار الكهربائي المتفاوض عليه بموجب عقد مع شركة مرافق حالة طارئة

## **الطاقة الرئيسية (PRP):**

في شكل إحدى الفئتين التاليتين: Prime Power قابل للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بدلاً من الطاقة المشتراة تجارياً. يجب أن تكون إدخلات

## **وقت التشغيل غير المحدود للطاقة الأولية (ULTP):**

يتوفر PRP (Prime Power) لعدد غير محدود من الساعات سنوياً في تطبيق تحميل متغير. يجب ألا يتجاوز الحمل المتغير 70% من الطاقة الرئيسية المقدره خلال أي فترة تشغيل تبلغ 250 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 100% Prime Power 500 ساعة في السنة. تتوفر قدرة تحميل زائد بنسبة 10% لمدة ساعة واحدة على مدى فترة تشغيل تبلغ 12 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 10% من الطاقة الزائدة 25 ساعة في السنة.

## **الطاقة الأولية للتشغيل لفترة محدودة (LTP)**

LTP محدود الوقت (Prime Power) متاح لعدد محدود من الساعات في تطبيق بدون تحميل متغير. الغرض منه هو الاستخدام في الحالات التي يتم فيها التعاقد على انقطاع التيار الكهربائي، كما هو الحال في تقليص طاقة المرافق. يمكن تشغيل المحركات بالتوازي مع المرافق العامة حتى 750 ساعة في السنة بمستويات طاقة لا تتجاوز أبداً تصنيف Prime Power. ومع ذلك، يجب أن يدرك العميل أنه سيتم تقليل عمر أي محرك من خلال هذه العملية المستمرة ذات الحمل العالي. أي عملية

## **تصنيف الطاقة المستمر: (COP)**

COP هي الطاقة التي يمكن للمحرك الاستمرار في استخدامها وفقاً للسرعة المحددة والظروف البيئية المحددة خلال فترة الصيانة العادية المنصوص عليها في المصنع. وإمدادات الطاقة المستمرة قابلة للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بحمل ثابت 100% لعدد غير محدود من الساعات في السنة. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف.

## **الخصائص والفوائد**

- المبرد الاستوائي 50 درجة مئوية
- فلتر الوقود مع فاصل الماء والجسيمات
- استهلاك وقود منخفض
- دعم المنتج من الدرجة الأولى
- الخدمات الفنية ودعم الصيانة في جميع أنحاء العالم
- مجموعة واسعة من قطع الغيار بأسعار معقولة
- جودة عالية وتكنولوجيا موثوقة
- خبرة نصف قرن في تصنيع المولدات
- انخفاض استهلاك الزيت

- محركات ديزل بتقنية وجودة متطورة
- مولدات ذات تقنية وجودة متطورة
- انبعاث عادم منخفض
- لوحة تحكم مناسبة للتطبيق المرين
- كابينة مدمجة وعازلة للصوت حاصلة على براءة اختراع
- تكلفة تشغيل منخفضة
- مناسبة للأحمال الثقيلة
- المتانة
- مستوى ضوضاء منخفض




## أبعاد المولد والرسومات التقنية



| مولد مع كابينة عزل | مولد مفتوح | القيم |                 |
|--------------------|------------|-------|-----------------|
| 1900               | 1400       | مم    | العرض           |
| 5000               | 3629       | مم    | الطول           |
| 2300               | 2453       | مم    | الارتفاع        |
| 5595               | 3985       | كلغ   | الوزن الصافي    |
| 532                | 1041       | L     | سعة خزان الوقود |

| كابينة عزل | مفتوح | رمز |
|------------|-------|-----|
| 5000       | 3629  | L   |
| 1900       | 1400  | W   |
| 2300       | 2453  | H   |
| 650        | -     | S   |
|            | 510   | A   |
|            | 1250  | B   |
|            | 1350  | C   |
| 1057       |       | D1  |
| 961        |       | D2  |
| 961        |       | D3  |
| 961        |       | D4  |
| 961        |       | D5  |



## الإعدادات وتقنيات المحرك

| عامة                |                            |
|---------------------|----------------------------|
| عدد الاسطوانات      | 6                          |
| ترتيب               | مستقيم، مستقيم             |
| امتصاص              | Turbo Charged & WAC        |
| نظام الاحتراق       | ميكانيكي                   |
| نسبة الضغط          | 16.8:1                     |
| الفجوة              | 144 م                      |
| سمة                 | 165 م                      |
| تحول                | 16,12 L                    |
| نوع التحكم          | إلكتروني                   |
| طبقة التحكم         | G3                         |
| دوران               | عكس عقارب الساعة           |
| تحكم جانبي          | 1-5-3-6-2-4                |
| الانبعاثات          | EU Stage 2                 |
| الفلتر              |                            |
| فلتر هواء           | نوع جاف، قابل للاستبدال    |
| فلتر الوقود         | نوع العنصر، قابل للاستبدال |
| فلتر النفط          | نوع العنصر، مصيدة الجسيمات |
| استهلاك الوقود      |                            |
| وضع الاستعداد 110 % | 155,3                      |
| تشغيل اولي 100 %    | 139,9                      |
| تشغيل اولي 75 %     | 103,9                      |
| تشغيل اولي 50 %     | 71,6                       |
| مروحة التهوية       |                            |
| قطر الدائرة         | 965                        |
| معدل الجر           | 1.04:1                     |
| عدد الشفرات         | 9                          |
| مواد                | Composite                  |
| نوع                 | Blowing                    |

## نظام التبريد

|            |                   |  |       |
|------------|-------------------|--|-------|
| الاستوائية | 50 درجة مئوية     | نوع المبرد   | 48    |
| 142        | L                 | إجمالي سعة المبرد                                      | 32    |
| 105        | °C                | أقصى درجة حرارة مخرج المبرد                            | 50    |
| 0,5        | bar               | الأعلى. مثقوب. مقاومة للتدفق. (نظام التبريد والأنابيب) | 6,5   |
| 95         | °C                | تحذير درجة حرارة سائل التبريد القصوى                   | 460   |
| 98         | °C                | درجة الحرارة العليا لأغلاق المبرد                      | 0,1   |
| 82         | °C                | ترموستات - الفتح الأولي                                | 130   |
| 92         | °C                | عملية الترموستات                                       |       |
|            |                   | درجة الحرارة - مفتوحة بالكامل                          | 24    |
| 4,80       | m <sup>3</sup> /h | تسليم مضخة المبرد                                      | 7     |
| 0,25       | bar               | أدنى ضغط أمامي   | 80    |
|            |                   | مضخة المبرد  |       |
| 1,68       | m <sup>2</sup>    | سطح المبرد   | 28    |
| 4          | Row               | خطوط   | 2x135 |
| 10         | Per/Inch          | كثافة المصفوفة   |       |
|            |                   | مواد   |       |
| لألومنيوم  |                   |  |       |
| 1280       | mm                | عرض المصفوفة   |       |
| 1385       | mm                | ارتفاع المصفوفة  |       |
| 90         | kPa               | تعديل ضغط Cap  |       |
| 0,125      | kPa               | تقدير احتياطي تدفق هواء التبريد                        |       |
| 3000       | W                 | أنبوب تسخين مسبق للمحرك (مع مضخة الدوران)              |       |


## نظام التشحيم

|                                  |     |       |
|----------------------------------|-----|-------|
| النظام الكلي                     | L   | 48    |
| أدنى مستوى للزيت                 | L   | 32    |
| درجة حرارة التشغيل المقدر للمحرك | °C  | 50    |
| ضغط زيت التشحيم (السرعة المقدر)  | bar | 6,5   |
| يفتح صمام التنفيس                | kPa | 460   |
| نسبة استهلاك الزيت / الوقود      | %   | 0,1   |
| درجة حرارة الزيت العادية         | °C  | 130   |
| <b>نظام كهربائي</b>              |     |       |
| الجهد الكهربائي                  | V   | 24    |
| المدخل                           | kW  | 7     |
| أمبير خرج المولد                 | A   | 80    |
| جهد خرج المولد                   | V   | 28    |
| قدرة البطارية                    | Ah  | 2x135 |

## الاعدادات التقنية للمحرك

| Stand By | 50 هرتز @ 1500 دورة في الدقيقة | الاستطاعة اللازمة لمحرك ديزل            |
|----------|--------------------------------|---|
| 630,0    | kW                             | إجمالي قوة المحرك                       |
| 613,0    | kW                             | صافي قوة المحرك                         |
| 17,0     | kW                             | استهلاك طاقة المروحة (محرك بكره الحزام) |
| -        | kW                             | فقدان الطاقة الأخرى                     |
| 3000,00  | kPa                            | متوسط الضغط الفعال                      |
| 43,50    | m <sup>3</sup> /min            | كمية تدفق الهواء                        |
| 501      | °C                             | حد درجة حرارة العادم                    |
| 106,00   | .m <sup>3</sup> /min           | تدفق العادم                             |
| 26,00    | kW                             | زيادة نسبة الضغط                        |
| 8,3      | m/s                            | متوسط سرعة المكبس                       |
| 559,0    | .m <sup>3</sup> /min           | تدفق هواء مروحة التبريد                 |
| 728      | kVA                            | انتاج الطاقة النموذجية للمولد           |
| Stand By |                                | الطرد الحراري                           |
| 1550,0   | kW                             | الطاقة في الوقود (حرارة الاحتراق)       |
| 645,0    | kW                             | الحرارة الخام للكهرباء                  |
| 240,0    | kW                             | طاقة للتبريد وزيوت التشحيم              |
| 470,0    | kW                             | الطاقة للاستنفاد                        |
| 26,0     | kW                             | الحرارة الإشعاعية                       |

## المواصفات والمعايير التقنية للمولد JCB



| الإعدادات التقنية للمولد |          | نظام التحكم الميداني              |  | H            |                    | فئة العزل       |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|
| تحريض ذاتي               |          | AVR نموذج                         |  | (N° 6) - 3/2 |                    | لا يوجد لف      |
| SX440                    | standart | تنظيم الجهد                       |  | 12           |                    | الأسلاك         |
| 1 ±                      | %        | تيار مستمر للدائرة القصيرة        |  | IP 23        |                    | حماية           |
| (IN 3) %300              | sec 10   | (* ) Toplam Harmonic<br>TGH / THC |  | 1000         | m                  | ارتفاع          |
| 4 >                      | %        | شكل الموجة                        |  | 2250         | r/min              | السرعة الزائدة  |
| 50 >                     | %        | نيمما = TIF - (*)                 |  | 1.035        | sec/m <sup>3</sup> | تدفق الهواء     |
| 2 >                      | %        | شكل الموجة                        |  | -            | لا                 | محرك المتداول   |
| 6314-2RZ                 | Roller   | تحمل بدون محرك                    |  | نحاس         | 100 %              | لف الجزء الدوار |
| نحاس                     | %100     | لف الجزء ا ثابت                   |  |              |                    |                 |

## 50 Hz – 231 - 400V CosQ 0,8 – 1500 rpm

| استخدام قيسي للمولد |          | استخدام اختياري للمولد |              | استخدام قيسي للمولد |           | استخدام قيسي للمولد |         | نموذج العلامة التجارية   |
|---------------------|----------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
| S5L1D-F             | STAMFORD | TAL047F                | LEROY-SOMER™ | JCB 355M1           | JCBENERGY |                     |         | مهمة                     |
| Stand By            |          | مستمر                  |              |                     |           |                     |         | الوسط الخارجي            |
| C°27                |          | C°40                   |              |                     |           |                     |         | فئة / درجة الحرارة. يصعد |
| H / 163° K          |          | H / 125° K             |              |                     |           |                     |         | الاندفاع التسلسلي (V)    |
| Phase 1             | 415/240  | 400/231                | 380/220      | Phase 1             | 415/240   | 400/231             | 380/220 | V                        |
| 220                 | 208/120  | 200/115                | 190/110      | 220                 | 208/120   | 200/115             | 190/110 | V                        |
| 230                 | 240      | 230                    | 220          | 230                 | 240       | 230                 | 220     | V                        |
| -                   | 752,0    | 725,0                  | 725,0        | -                   | 684,0     | 659,0               | 659,0   | kVA                      |
| -                   | 602,0    | 580,0                  | 580,0        | -                   | 547,0     | 527,0               | 527,0   | kW                       |

## تنبيهات وحدة التحكم

خطأ في الإقلاع  
خطأ في التوقف  
خطأ لاقط مغناطيسي  
خطأ في شحن المولد  
حمولة غير متوازنة  
إنذار وقت الصيانة  
سرعة منخفضة  
كابيل مستشعر الزيت المكسور  
ارتفاع درجة حرارة الزيت (اختياري)  
مستوى وفود منخفض (اختياري)  
الجهد العالي للبطارية  
جهد بطارية منخفض  
ارتفاع درجة حرارة الماء  
يمكن أن أخطاء الناقل الإلكتروني (ECU)

عطل التوقف في حالات الطوارئ  
مولد عالي التردد  
مولد منخفض التردد  
حمولة منخفضة  
زيادة التيار  
تيار غير متوازن  
جهد المولد المنخفض  
مولد عالي التردد  
خطأ في تسلسل المرحلة  
الزائد  
انخفاض منسوب المياه (اختياري)  
انخفاض ضغط الزيت  
انخفاض درجة حرارة الماء  
مستشعر الحرارة المكسور  
قوة عكسية  
السرعة العالية

## مواصفات لوحة التحكم



- لوح من ألواح الصلب مع غطاء قابل للقل
- ATS / لوحة التحويل التلقائي - اختياري
- وحدة التحكم
- شاحن بطارية
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- كتلة اتصال المحطة
- تحميل محطة الإخراج- بسبار
- صمامات حماية النظام
- TMS / مفتاح الإخراج - اختياري
- شاشة عرض LCD تخطيطي
- إضاءة خلفية 64\*128 pixels
- تتابع التحكم

### وحدة التحكم المعلمات الفنية

| Trans-MIDIAMF.232.GP                     | علامة تجارية             | JCBENERGY               | علامة تجارية                     |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| IP65 من الأمام                           | فئة الحماية              | .120mmx94mm             | أبعاد                            |
| أمتار من الارتفاع 2000                   | الظروف البيئية           | .gr 260                 | الوزن                            |
| C to +70°C°20-                           | درجة الحرارة المحيطة     | .Max. %90               | الرطوبة المحيطة                  |
| 32V - 8                                  | قياس جهد البطارية        | V 32 - 8                | جهد إمداد بطارية DC              |
| V phase -Neutral, 5 300 - 3<br>Hz 99,9 - | قياس الجهد الكهربائي     | Hz 99,9 - 5             | تردد الشبكة                      |
| Hz 99,9 - 5                              | تردد المولد              | V 300 - 3               | قياس جهد المولد                  |
| مستمر                                    | وقت العمل                | 5A                      | محول التيار الثانوي              |
| 210mA &12V, 105mA<br>&24V Nominal 2.5W   | إثارة المولد الشحن       | V 32 - 8                | شحن قياس جهد المولد              |
| 1300ohm - 0                              | قياس المرسل التناظري     | RS-232                  | واجهة الاتصالات                  |
| 5A & 250V                                | خرج تتابع الموصل الرئيسي | 5A & 250V               | خرج تتابع قواطع المولد           |
| DC مع امدادات الطاقة 1A                  | بدء مخرجات الترانزستور   | DC مع امدادات الطاقة 1A | مخرجات الترانزستور الملف اللولبي |
| DC مع امدادات الطاقة 1A                  | شكلي - 4 نواتج ترانزستور | DC مع امدادات الطاقة 1A | شكلي - 3 نواتج الترانزستور       |



## وظائف وحدة التحكم

|   |                                      |                                    |                                     |                                  |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| التحكم في مستوى الجهد الكهربائي                     | التحكم في مستوى جهد المولد           | ثلاث مراحل حماية المولد            | ثلاث مراحل وظيفة AMF                | بوق الإنذار                      |
| التحكم في مستوى تردد التيار الكهربائي               | التحكم في مستوى تردد المولد          | - جهد عالي / منخفض                 | - تردد عالي / منخفض                 | التحكم في ترموستات أنبوب التسخين |
| التحكم في خيارات تشغيل المحرك                       | التحكم في مستوى المولد الحالي        | - تردد عالي / منخفض                | - جهد عالي / منخفض                  | Modbus and SNMP                  |
| التحكم في خيار إيقاف تشغيل المحرك                   | التحكم في مستوى مسحوق المولد         | - عدم تناسق التيار / الجهد         | - ارتفاع / انخفاض درجة حرارة الماء  | ساعة العمل                       |
| التحكم في مستوى سرعة المحرك (RPM)                   | جدول عمل المولد والتحكم في التوقيت   | - زيادة التيار / زيادة الحمل       | - حمولة عالية / منخفضة              | تسرب أرضي                        |
| وقت خيارات جهد البطارية                             | فحص أجهزة مراقبة ضغط الزيت           | التحكم في الحرارة الزائدة          | التيار الكهربائي، مولد التحكم ATS   | مودم تناظري                      |
| تحقق من أوقات خدمة المحرك تحقق من أوقات خدمة المحرك | مدخلات ومخرجات تناظرية قابلة للتكوين | 1 مرحلة أو 3 مراحل، اختيار المرحلة | التيار الكهربائي، الجهد، عرض التردد | إيثرنت ، USB ، RS485 ، RS232     |
| واجهات اتصالات GPRS, GSM                            | احتفظ بسجلات الأخطاء للأحداث الماضية | إعداد المعلمة عبر وحدة التحكم      | ضبط المعلمة عبر الحاسوب             | اختيار حماية إنذار / إيقاف       |
| سرعة المحرك، الجهد، الأرض                           | مدخلات ومخرجات رقمية قابلة للبرمجة   | درجة حرارة الماء التيار والتردد    | ساعات العملية تسلسل المرحلة         | قوة البطارية ضغط الزيت           |



- توصيل مخرج الكابلات وغدد الكابلات
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- مقياس مستوى الوقود
- قابس تصريف الوقود
- مدخل الوقود ومخمدات العودة
- اختبار النفاذية لخزان الوقود
- جبل المطاط فراغ
- جودة عالية للطقس
- ممتص صدمات عالي الجودة
- غطاء فتحة تعبئة الوقود (مع فتحة تهوية)
- معدات الرفع والنقل
- كاتمات صوت العادم الداخلية (كاتمات الصوت)
- كاتمات الصوت الخارجية (كاتمات الصوت)
- غطاء فتحة تعبئة ماء الراديتور
- خزان الوقود اليومي، خزان الوقود الخارجي
- تصميم ولون JCB Energy خاص ومسجل
- الجودة A1 DKP / HRU / الصلب المجلفن
- تطور حساس على فرامل الضغط الأوتوماتيكية
- القطع الدقيق على الخرامة الأوتوماتيكية ومنضدة الليزر
- اللحام الحساس على منضدة اللحام الروبوتية
- تقنية التنظيف الكيميائي بالنانو قبل الطلاء
- طلاء آلي بطلاء مسحوق إلكتروني ستاتيكي
- تجفيف وتثبيت في الأفران عند درجة حرارة 200 درجة مئوية
- اختبار الملح لمدة 1500 ساعة
- عزل الصوف الزجاجي فئة A1 مادة -50 / +500 درجة مئوية
- طلاء خاص على الصوف الزجاجي
- مستوى صوت أفضل (في ديسيبل )
- اختبارات درجة الحرارة
- ملحقات مضادة للصدأ

# شهادات الجودة

**Certificate of Registration** 

This is to certify that the Quality Management System of

**JCBENERGY**

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY  
CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 9001:2015**  
(Quality Management System)

**SCOPE**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES  
(IAF Code: 18,19)

Certificate Number : 251023013422

Initial Registration Date : 25-Oct-2023  
1<sup>st</sup> Surveillance Date : 25-Sep-2024  
2<sup>nd</sup> Surveillance Date : 25-Sep-2025  
Certificate Expiry Date : 24-Oct-2026

To verify certificate, visit at:  
[www.arscert.com](http://www.arscert.com)  
<https://www.iafacreditation.org>  
<https://www.iafcertsearch.org/>

Issued by ARS Assessment Private Limited  
Managing Director

IAF Address : 401, North Center Dr., STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America

**Certificate of Registration** 

This is to certify that the Environmental Management System of

**JCBENERGY**

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY  
CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 14001:2015**  
(Environmental Management System)

**SCOPE**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES  
(IAF Code: 18,19)

Certificate Number : 25102302423

Initial Registration Date : 25-Oct-2023  
1<sup>st</sup> Surveillance Date : 25-Sep-2024  
2<sup>nd</sup> Surveillance Date : 25-Sep-2025  
Certificate Expiry Date : 24-Oct-2026

To verify certificate, visit at:  
[www.arscert.com](http://www.arscert.com)  
<https://www.iafacreditation.org>  
<https://www.iafcertsearch.org/>

Issued by ARS Assessment Private Limited  
Managing Director

IAF Address : 401, North Center Dr., STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America

**CERTIFICATE OF REGISTRATION** 

This is to certify that the Management System of

**JCBENERGY**

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY  
CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 27001:2013**  
(Information Security Management System)

**SCOPE OF CERTIFICATION**

PROTECTION OF RECORDS AND INFORMATION ASSETS IN MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES

Certificate Number : QCAS-JCB-23-05158813

Initial Certification Date : 25 Oct 2023      Date of Expiry : 24 Oct 2026  
1st Surveillance Date : 25 Sep 2024      2nd Surveillance Date : 25 Sep 2025

Verify the Certificate: <https://gaafs.us/site/search/>

Issued by QCAS Certifications Inc.  
Managing Director

QCAS Address: 1800 Redwood Avenue, #1800 Redwood, S.C. 29020  
This certificate is issued in accordance with the ISO 27001:2013 standard as a condition of registration. The validity of the certificate is subject to the certificate holder's compliance with the requirements of the standard and the ability of the certification body to conduct surveillance audits. Further information regarding the scope of the certificate and the applicability of additional requirements can be obtained by contacting the Registrar.

**Certificate of Registration** 

This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System of

**JCBENERGY**

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY  
CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 45001:2018**  
(Occupational Health and Safety Management System)

**SCOPE**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES  
(IAF Code: 18,19)

Certificate Number : 251023013424

Initial Registration Date : 25-Oct-2023  
1<sup>st</sup> Surveillance Date : 25-Sep-2024  
2<sup>nd</sup> Surveillance Date : 25-Sep-2025  
Certificate Expiry Date : 24-Oct-2026

To verify certificate, visit at:  
[www.arscert.com](http://www.arscert.com)  
[www.iafacreditation.org](https://www.iafacreditation.org)  
<https://www.iafcertsearch.org/>

Issued by ARS Assessment Private Limited  
Managing Director

IAF Address : 401, North Center Dr., STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America

**CERTIFICATE OF REGISTRATION** 

This is to certify that the Management System of

**JCBENERGY**

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY  
CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 50001:2018**  
(Energy Management System)

**SCOPE OF CERTIFICATION**

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES

Certificate Number : QCAS-JCB-23-05158814

Initial Certification Date : 25 Oct 2023      Date of Expiry : 24 Oct 2026  
1st Surveillance Date : 25 Sep 2024      2nd Surveillance Date : 25 Sep 2025

Verify the Certificate: <https://gaafs.us/site/search/>

Issued by QCAS Certifications Inc.  
Managing Director

QCAS Address: 1800 Redwood Avenue, #1800 Redwood, S.C. 29020  
This certificate is issued in accordance with the ISO 50001:2018 standard as a condition of registration. The validity of the certificate is subject to the certificate holder's compliance with the requirements of the standard and the ability of the certification body to conduct surveillance audits. Further information regarding the scope of the certificate and the applicability of additional requirements can be obtained by contacting the Registrar.





# JCB Energy Electric Power Industry S.L.

HAS OUR TOTAL SUPPORT

We are pleased to certify that this company, with its registered office (address as below) is fully authorized as an Original Equipment Manufacturer partner to incorporate Mecc Alte AC Generators when selling and distributing generating sets.

Mecc Alte also certifies that its product sold to this company are fully covered by the Mecc Alte Warranty.

Mecc Alte provides this company access to its extensive product knowledge in order to incorporate Mecc Alte AC Generators when selling and distributing generating sets.

World class alternators 1-5000kVA.

APPROVED MANUFACTURER

Radek Mivovca



COIF PIGOT ENG. MADRID

VALDURTEL 29 December 2023

COMPANY ADDRESS: C/Av. de Tréspaderne, 7, Pta. C, 28042 Madrid, Spain

GENUINE PARTS



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### GDP

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR/CERT-11.2023.3586  
Certificate Issue Date : 01.11.2023  
Certificate Validity : 31.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### GHP

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR/CERT-11.2023.3587  
Certificate Issue Date : 01.11.2023  
Certificate Validity : 31.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### ISO 22716:2013:GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICES

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR/CERT-11.2023.3585  
Certificate Issue Date : 01.11.2023  
Certificate Validity : 31.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



GCR CERT

## CERTIFICATE

### HEALTHY & SAFE WORKPLACE CERTIFICATE

#### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

It has been entitled to obtain a Healthy and Safe Workplace Certificate by fulfilling the requirements for COVID-19 measures, within the physical conditions of the business with in the scope of the Healthy and Safe Workplace Certificate program.

FACTORIES - PRODUCTION LOCATIONS: ELECTRICAL AND ELECTRONICS INDUSTRY

Certificate Number : GCR/CERT-11.2023.3600  
Certificate Issue Date : 07.11.2023  
Certificate Validity : 06.11.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval



GCR CERT

## CERTIFICATE



### JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

CALLE DE TRESPADERNE, NUM 7 PLANTA 3, PUERTA C 28042 MADRID - (MADRID), SPAIN

In recognition of the organization's Management System which complies with

#### ISO 10002:2018

The scope of activities covered by this certificate is defined below:

MANUFACTURING, SALES AND SERVICE OF GENERATOR AND GENERATOR COMPLEMENTS, WATER PUMP, FORKLIFT, UPS, REGULATOR, CONVERTERS, SHUTTER POWER SUPPLIES.

Certificate Number : GCR/CERT-10.2023.3525  
Certificate Issue Date : 25.10.2023  
Certificate Validity : 24.10.2024

Abimanyu Gaurav  
Abimanyu Gaurav  
Approval





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)